



Україна
Бережанська міська рада Тернопільської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 листопада 2020 року

№ 1386

*Про затвердження норм споживання
води населенням, підприємствами,
установами та організаціями з
водопроводу м. Бережани*

Розглянувши клопотання Бережанського міського комунального підприємства «Добробут» від 12.06.2020 року № 102/01-11 щодо затвердження норм споживання води абонентами, які користуються послугами підприємства, з метою поліпшення ведення обліку питної води, відповідно до ст.ст. 8, 15 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ст.ст.14, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», «Правил надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21.07.2005 року, «Методики визначення нормативів питного водопостачання населення», затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.09.2005р. №148, враховуючи типові норми водопостачання (БНіП 2.04.01-85), керуючись ст.ст. 28, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бережанської міської ради,

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити норми споживання води населенням, підприємствами, установами та організаціями з водопроводу м. Бережани, згідно Додатку, що додається.
2. Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут»:
 - 2.1. Забезпечити необхідні обсяги постачання води відповідно до затверджених норм споживання води населенням.
 - 2.2. Проводити розрахунки за надані населенню послуги з водопостачання та водовідведення у житловому фонді, не обладнаному

засобами обліку, за встановленими нормативами питомого водоспоживання.

3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті міської ради <http://berezhanymrada.gov.ua>.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Адамовича П.П.

Міський голова

Володимир МУЗИЧКА

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Бережанської міської ради
від 19 листопада 2020 року № 1386

НОРМИ
споживання води населенням, підприємствами, установами та
організаціями з водопроводу м. Бережани

№ п/п	Водоспоживачі	Одиниця	Середньодобова норма води, л
1	Житлові будинки квартирного типу:		
	З водопроводом і каналізацією без ванн	1 житель	100
	З водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням	1 житель	120
	З водопроводом, каналізацією і з ванною з водопідігрівачем на твердому паливі	-//-	150
	Те саме, з газовим водонагрівачем	-//-	210
	З централізованим гарячим водопостачанням з ваннами, що завдовжки більше 1500 мм	-//-	250
2	Гуртожитки :		
	- з загальними душовими	1 мешк.	90
	- з душовими при всіх житлових кімнатах	-//-	140
3	Готелі, пансіонати і мотелі:		
	- Категорії *, з пральнею	-//-	120
	- Категорії **, з пральнею	-//-	150
	- Категорії ***, з пральнею	-//-	190
	- Категорії****, з пральнею	-//-	230
4	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади:		
	- із загальними ваннами та душами	1 ліжко	120
	- із санвузлами, які близько до палат	-//-	200
	- інфекційні	-//-	240
5	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму:		
	- із загальними душами	1 ліжко	130
	- із душами при всіх житлових кімнатах	-//-	150
	- із ваннами при всіх житлових кімнатах	-//-	200
6	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси:		
	- із їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни	1 місце	60
	- з їдальнями, які працюють на сировині і з пральнями	-//-	200
7	Навчальні заклади (спеціальні санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати: з денним перебуванням дітей		
	- з їдальнями на півфабрикатах	1 дитина	40
	- з їдальнями, які працюють на сировині і з пральнями	-//-	80
	Із цілодобовим перебуванням дітей:		

	- з їдальнями на півфабрикатах	-//-	60
	- з їдальнями, які працюють на сировині і з пральнями	-//-	120
8	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації, тощо:		
	-з душовими при гімнастичних залах і їдальнями на півфабрикатах.	1 учень, студент, викладач	20
9	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту, тощо	1 працівник	15
10	Підприємства загального харчування:		
	- без приготування їжі	1 страва	2
	- з приготуванням, яка реалізується в обідньому залі	1 страва	12
	- з приготуванням, яка реалізується на дому	-//-	10
11	Крамниці:		
	- продовольчі без холодильних установок	1 прац. у зміну, або 20 м.кв. торгового залу	250
	- промтоварні	1 прац.у зміну	20
12	Поліклініки та амбулаторії:	1 хворий	10
		1 прац.у зміну	30
13	Аптеки		
	- торговельний зал і допоміжні приміщення	1 прац.	30
	- лабораторія приготування ліків	1 прац.	310
14	Перукарні	1 роб місце в зміну	56
15	Клуби, кінотеатри і розважальні заклади: для глядачів	1 чол.	8
	- для артистів	1 чол.	40
16	Стадіони і спортзали:		
	- для глядачів	1 місце	3
	- для фізкультурників з урахуванням приймання їжі	1 чол.	50
	- для спортсменів з урахуванням приймання їжі	1 чол.	100
17	Плавальні басейни:		
	- для глядачів	1 місце	3
	- для спортсменів з урахуванням душа	1 чол.	100
	- на поповнення басейну	% місткості	10
18	Лазні:		
	- для миття в мильному розчині з полосканням у душі	1 відвід.	180
	- те саме з прийманням оздоровчих процедур	-//-	290
	- душова кабіна	-//-	360
	- ванна кабіна	-//-	540

19	Пральні: - немеханізовані	1 кг.сухої білизни	40
	- механізовані	-//-	75
20	Виробничі цехи: - звичайні	1 прац. у зміну	25
	- з тепловиділенням більше 85 кДж на 1 м ³ /год	-//-	45
21	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душ.сітка у зміну	500
22	Заливання поверхні ковзанки	1 м.кв.	0,5
23	Витрати води на поливання:		
	-покриття із трави	1 м.кв	3
	- футбольного поля	-//-	0,5
	- решти спортивних споруд	-//-	1,5
	- удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів	-//-	0,5
	- зелених насаджень, газонів, квітників	1 м.кв	3-6

Норми, що приведені в таблиці взяті із ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід і каналізація».

Примітка 1: приведені розрахункові витрати води на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання на добу. Враховуючи місцеві кліматичні умови, кількість поливу в літній період буде становити 1 полив на три доби. Літній поливочний період складає 5 (п'ять) місяців (з травня по вересень включно).

Згідно примітки 5 до таблиці А2, Додатку А, ДБН В.2.5-64:2012,

«Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці А ДБН В.2.5-64:2012, норми витрат слід приймати згідно з даними, як для споживачів аналогічних за характером водопостачання.»

**Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету міської ради**

Олег ТИМАНСЬКИЙ

**Начальник житлово-комунального
господарства, містобудування та
архітектури міської ради**

Зіновій ХАЛУПНИК